



LLEGENDES



DETALL "Torreta de connexió" TC



Nota. Conduccions per a les passarel·les de fusta. Aniran en tubs i capses de connexió, de pvc, per la part inferior de la passarel·la. Tram entre arqueta 7 i arqueta 10. Tram entre arqueta 24 i arqueta 26.

DETALL tipus. Conducció subterrània.

Punts de llum marca i-LèD


DETALL Punt de llum. Tipus "Alco". Transitable. F1





DETALL Punt de llum. Tipus "Olavi". Practicable. F2




DETALLS CONDUCCIONS



DETALL tipus. Conducció obra.




DETALL "Registre general". RG



DETALL Passarel·la

esc 1:50



PLANTA PASSAREL·LA "TORRE DEN NUNIS"

esc 1:100

PROJEC:	Reforma i adequació de instal·lació elèctrica.	2014-04
FASE:	Projecte d'edificació.	
SITUACIÓ:	Castell de Capdepera, TM de Capdepera.	
PROMOTOR:	Patronat del Castell	
Balearic Box	M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO	Info. 971721297 mòbil. 607925599
arquitecta		Carrer Jofuda Cresques, 14, 2A, Palma de Mallorca.
02M	Planta general castell.	1:200
	Obra civil. Detalls.	11/ 2015.




LLEGGENDA

- Canalització d'obra.
- Canalització enterrada.
- Canalització per passarel·la de fusta.
- Registre general, RG.
- Torreia connexió, TC.
- Arqueta registre, AR.
- Tapa registre, TR.
- Caixa de empales, CE.

Punts de llum marca i-LèD


DETALL Punt de llum.  
Tipus "Alco". Transitable. F1



DETALL Punt de llum.  
Tipus "Olavi". Practicable. F2



PLANTA GENERAL.  
esc 1:200




PROJECTE:	Reforma i adequació de instal·lació elèctrica.	2014-04
FASE:	Projecte d'edificació.	
SITUACIÓ:	Castell de Capdepera, TM de Capdepera.	
PROMOTOR:	Patronat del Castell	


Balearic Box Arquitectura i Recursos Naturals	M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO	Ifno. 971721297 mòbil. 607925599	
	arquitecta	Carrer Jofuda Cresques, 14, 2A, Palma de Mallorca.	
03M	Planta general castell. Luminàries.	1:200	11/ 2015.




LINEA RECORRIDO 1



LINEA RECORRIDO 2






LINEA RECORRIDO PASARELA




POTENCIA DE CALCULO	33.250 W
POTENCIA MAX. ADMISIBLE	27.720 W
POTENCIA A CONTRATAR	27.720 W

NOTA: AISLAMIENTO CONDUCTORES NO INDICADO DE 1kV



LEYENDA


	cuadro electrico		Int. Magnetotérmico II polos
	toma de 10 A.		Int. Magnetotérmico IV polos
	toma de 16 A.		Int. Diferencial II polos s.30mA
	toma de 32 A.		Int. Diferencial IV polos s.30mA
	línea alumbrado		Interruptor aldo. de cuadro
	alimentación emerg.		Reloj horario de cuadro
	línea letrero		Dispositivo contra sobre tensiones



PROYECTE:	Reforma i adequació de instal·lació elèctrica.	2014-04
FASE:	Projecte d'edificació.	
SITUACIÓ:	Castell de Capdepera. TM de Capdepera.	
PROMOTOR:	Patronat del Castell	

Balearia Box Arquitectura i Recursos Naturals	M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO arquitecta Carreer Jofuda Cresques, 14, 2A, Palma de Mallorca.	tfno. 971721297 mòbil. 607925559
05M	Esquema unifilar cuadros y esquema unifilar luminarias	sin escala
		11/ 2015.







COL·LEGI OFICIAL  
D'ARQUITECTES  
IL·LES BALEARS  
03.12.2015 11/08217/15  
Segellat  
(Llei 25/2009, R.D. 1003/2010 A.E.H. Llei 10/1998-CAB)  
5870FBF601C5E7487ED6A4D06C3E5DCDF85B02D6

PROYECTO:	Reforma i adequació de instal·lació elèctrica.	2014-04
FASE:	Projecte d'edificació.	
SITUACIÓ:	Castell de Capdepera, TM de Capdepera, s/n	
PROMOTOR:	Patronat del Castell	
Balearia Box	M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO	tfno. 971721297 mòbil. 607925559
arquitecta	arquitecta	Carrer Jofuda Cresques, 14, 2A, Palma de Mallorca.
06M	Esquema líneas y recorridos	sin escala 11/ 2015.





PROYECTO:	Reforma i adequació de instal·lació elèctrica.	2014-04
FASE:	Projecte d'edificació.	
SITUACIÓ:	Castell de Capdepera, TM de Capdepera, s/n	
PROMOTOR:	Patronat del Castell	
<div><div><div>Balearic Box</div><div>arquitecta</div></div><div>M. LUISA MARTÍNEZ ALVARADO</div><div>Arquitectura i Recursos Naturals</div></div> <div>tfno. 971721297 mòbil. 607925559</div> <div>Carrer Jofuda Cresques, 14, 2A, Palma de Mallorca.</div>		
07M	Esquema líneas y recorridos (tubos)	sin escala 11/ 2015.