



PROJECTE PYROSUDOE

PROGRAMA INTERREG IVB

AVALUACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ D'EDIFICACIONS DAVANT EL RISC D'INCENDI FORESTAL EN LA INTERFÍCIE URBANOFORRESTAL

DIRECCIÓ GENERAL DE BIODIVERSITAT
 CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
 GOVERN DE LES ILLES BALEARS

URBANITZACIÓ	
TERME MUNICIPAL	
PROPIETARI	<input type="checkbox"/> Resident <input type="checkbox"/> Estacional
NACIONALITAT	<input type="checkbox"/> Espanyola <input type="checkbox"/> Estrangera: especificar
ENTREVISTAT	HOME <input type="checkbox"/> DONA <input type="checkbox"/>

A. MESURES PREVENTIVES (franja de seguretat, millora dels accessos, neteja de brossa en teulades i canals, sistema d'aspersors, etc.)

A-1. ESTAT DE LA VOSTRA PROPIETAT PEL QUE FA A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS:

- No he aplicat mai mesures de protecció o fa més de tres anys 4
- La darrera vegada que vaig aplicar mesures d'aquest tipus va ser fa entre 1-3 anys 2
- Aplic mesures preventives anualment 0

A-2. CONEIXEU LA LEGISLACIÓ/RECOMANACIONS EN MATÈRIA DE MESURES PREVENTIVES CONTRA EL RISC D'INCENDI FORESTAL?:

- Gens 2
- Un poc 1
- Molt bé 0



B. VEGETACIÓ A L'ENTORN DE L'EDIFICACIÓ

B-1. NATURALESA DE LA VEGETACIÓ:

- Coníferes (pi, pi+arbust, pi+ullastre, pi+mata...) 4
- Arbustives (xiprer, bruc, càrritx, argelaga...) 3
- Frondoses (alzinar, ullastre, mata...) 2
- Pastura (conreus agrícoles, zones abandonades amb vegetació herbàcia...) 1
- Sòl nu o llaurat 0

B-2. ESTRUCTURA I ALÇADA DE LA VEGETACIÓ:

- Densa i alta (superior a 1,5 metres) 3
- Densa i mitjana (entorn dels 1,5 metres) 2
- Densa i baixa (inferior als 1,5 metres) 1
- Clara 0

B-3. DISTÀNCIA DE LA VEGETACIÓ FORESTAL A L'EDIFICACIÓ:

- En contacte amb l'edificació 3
- A més de 5 metres 1
- A més de 10 metres 0

C. DESCRIPCIÓ GENERAL DE L'ENTORN DE L'EDIFICACIÓ (si són vàries heu de marcar la major puntuació)

C-1. L'EDIFICACIÓ ESTÀ:

- En el fons d'una vall 3
- En un pendent fort (superior al 10%) 2
- En un pendent suau (inferior al 10%) 1
- En terreny pla 0

C-2. EL MOBILIARI EXTERIOR DE L'EDIFICACIÓ ÉS:

- Mobles de PVC 2
- Mobles de fusta 1
- Elements de pedra, ferro forjat 0
- Tendals o ombrel·les 2
- Barbacoa 3

C-3. S'EMMAGATZEMEN MATERIALS A L'EXTERIOR DE L'EDIFICACIÓ:

- No 0
 - Sí, materials inflamables (pintures, dissolvents, etc.) 4
 - Sí, un depòsit de gas (butà, propà, etc.) o líquid inflamable (gasoil, etc.) 3
 - Sí, llenya (per a xemeneia o barbacoa) 2
- Distància entre aquests elements i l'edificació:
- En contacte amb l'edificació 3
 - A menys de 50 metres 2
 - A més de 50 metres o enterrat 0

D. SITUACIÓ DE L'EDIFICACIÓ

D-1. VIES D'ACCÉS A L'EDIFICACIÓ:

- Una sola via d'accés 2
- Més d'una via d'accés 0

D-2. LA PARCEL·LA TÉ TANCAMENT?:



- No té tancament o és una reixa metàl·lica 3
- Té tancament amb una bardissa d'alta inflamabilitat (xiprer, arizòniques, bruc, pi, palmàcies) 5
- Té tancament amb mur de paret seca, maçoneria, formigó o similar 0

D-3. LES BARRERES D'ACCÉS A LA PARCEL·LA S'OBRIEN AMB:

- Porter automàtic 2
- Obertura manual 1
- No està mai tancat 0

E. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICACIÓ

E-1. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ:

- Fusta 5
- Material d'obra (ciment, pedra, etc.) **amb** presència de bigues de fusta que sobresurten de la façana 1
- Material d'obra (ciment, pedra, etc.) **sense** presència de bigues de fusta que sobresurtin de la façana 0

E-2. COBERTA:

- Presència a la teulada de material vegetal (acícules de pi, etc.) o de branques que s'hi recolzen 3
- Tela asfàltica, quitrà o cautxú 2
- Teula àrab simple, fibrociment o teula mixta 0

E-3. CANALS:

- Presència de material vegetal mort a la canal (acícules de pi, per exemple) 3
- PVC 2
- Un altre material (metall, fibrociment, d'obra, etc.) 0

E-4. FUSTERIA DE LES FINESTRES I/O PERSIANES:

- Finestres de PVC 3
- Finestres de fusta 2
- Finestres d'alumini o acer 0
- Sense persianes 5
- Amb persianes de PVC 4
- Amb persianes de fusta massissa (gruix major de 2 cm) 1

E-5. CONTACTE AMB L'EXTERIOR:

- Xemeneia lliure 3
- Xemeneia amb reixa o mataespurnes 1

SÍNTESI DEL QÜESTIONARI


SUMA DE PUNTS PER APARTATS	
A:	
B:	
C:	
D:	
E:	
TOTAL	

RESULTATS

0 – 15: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ESTÀ RELATIVAMENT BEN PROTEGIDA PEL QUE FA AL RISC D'INCENDI



16 – 31: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS VULNERABLE AL RISC D'INCENDI
32 – 46: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS MOLT VULNERABLE AL RISC D'INCENDI
47 o més: LA VOSTRA EDIFICACIÓ ÉS EXTREMADAMENT VULNERABLE AL RISC D'INCENDI



SUDOE
Interreg IV B